Tabulka 2 - Sestavy stojanů - uvádí hlavní možné sestavy stojanů s betonovými podstavci včetně objednávacích kódů a potřebných počtů kusů jednotlivých výrobků.

	Název sestavy				SJm + 3 x PB 12 stavit.	SJm + 3 x PB 12 stavit. s lanky	SJm + 3 x PB 20 stavit. s lanky	SJv + 3 x PB 20 stavit.	SJv + 3 x PB 20 stavit. s lanky	SJv + 3 x PB 20 nestavit.	SJv + 3 x PB 20 nestavit. s lanky	SJv + 3 x 2 x PB 20 stavit. s lanky	SJv + 3 x 2 x PB 20 nestavit. s lanky	SJv + 6 x PB 20 nestav. s lanky
Sestava podstavce	**Číslo sestavy (obrázku)**				**7a**	**7b**	**8**	**9a**	**9b**	**10a**	**10b**	**11**	**12**	**13**
	Nastavení úhlu (sklon střechy)				0 až 15°	0 až 15°	0 až 15°	0 - 12°	0 - 12°	0 - 2°	0 - 2°	0 - 12°	0 - 2°	0 - 2°
	Moment stability (Nm)				**101**	**101**	**200**	**320**	**320**	**354**	**354**	**600**	**665**	**665**
	Celková hmotnost (kg)				38	38	62	68	68	68	68	128	128	128
Součásti sestavy (pro objednání)	**Označení**	**Hmotnost (kg)**	**Balení (ks)**	**Kód**	Potřebný počet jednotlivých výrobků pro složení příslušné sestavy.									
	SJm	2,3	1	V541	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	SJv	10,1	1	V542	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
	PB 12	12	75	V527	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	PB 20	20	40	V522	-	-	3	-	-	3	3	3	6	6
	PB 20s	20,5	40	V523	-	-	-	3	3	-	-	3	-	-
	SST 1	0,130	1	V514	3	3	3	-	-	3	3	-	-	6
	SST 2 (N)	0,226	1	V515	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-
	SST 16 N	0,542	1	V513	-	-	-	3	3	-	-	3	-	-
	Podl. PB 12	0,109	20	V526	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Podl. PB 20	0,135	20	V521	-	-	3	3	3	3	3	3	3	6
	OJ	0,132	1	V547	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1
	Očnice 3 N V4A	0,002	1	Z985	-	3	3	-	3	-	3	3	3	3
	NS 6 (N V4A)	0,131	1	Z745	-	3	3	-	3	-	3	3	3	3
	LS 5 (N V4A)	0,014	25	Z695	-	6	6	-	6	-	6	6	6	6
	Lanko 3 N V4A (m)	0,032	1 m	Z980	-	5	5	-	10 (5)	-	10 (5)	10 (16)	10 (16)	10 (16)
	Smontovaná sestava lanek 1,5 m	0,775	1	V543	-	(1)	(1)	-	(1)	-	(1)	-	-	-
	Smontovaná sestava lanek 3 m	0,935	1	V544	-	-	-	-	(1)	-	(1)	(1)	(1)	(1)

Spojovací tyče **SST 2** lze objednat i v nerezovém provedení - SST 2 N (na str. 38 v katalogu). Napínací šroub **NS** a lanovou svorku **LS** lze objednat v různých velikostech, případně i v nerezovém provedení (na str. č. 55 v katalogu).
Smontovaná sestava lanek obsahuje již předmontované součásti: 1x Objímka jímací tyče OJ, 3x Očnice 3 N V4A, 3x Napínací šroub NS 6, 6x Lanová svorka LS 5 a Lanko 3 N V4A (5 m nebo 10 m). Takže při montáži na střeše stačí upevnit objímku OJ na jímací tyč, zaháknout napínací šrouby do otvorů stojanu a přitáhnout je. Délka lanka **5 m** odpovídá výšce objímky na jímací tyči **1,5 m**. Délka lanka **10 m** odpovídá výšce objímky na jímací tyči **3 m**.
Jednotlivé výrobky pro montáž lanek tedy lze kupovat buď samostatně viz šedě vyznačená pole v tabulce, nebo v předem smontovaných sestavách, kde je nutno vybrat pouze požadovanou výšku objímky - 1,5 m nebo 3 m.
V případě použití lanek u jímacích tyčí JR do 4 m doporučujeme objímku OJ umísti do výšky 1,5 m (potřebná délka lanka - 5 m).
V případě použití lanek u jímacích tyčí JR 5,0 a JR 6,0 je doporučeno využít dvě sady lanek. Jednu OJ umístit do výšky 1,5 m (potřebná délka lanka - 5 m) a druhou OJ umístit do výšky 3 m (potřebná délka lanka - 10 m).
V případě použití lanek u jímacích tyčí JT doporučujeme objímku OJ umístit do výšky 3 m nad osazení trubky (potřebná délka lanka - 10 m).
U jímacích tyčí JT 7,0 je doporučeno využít dvě objímky s lanky. Jednu OJ umístit do výšky 3 m nad osazení trubky (potřebná délka lanka - 10 m) a druhou OJ umístit zhruba do výšky 5 m (potřebná délka lanka - 16 m).