


## UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A (459 200)



Zobrazení je nezávazné



Zkušební svorky s pérovou podložkou pro spojení jímací tyče s vedením, resp. svodu s vývodem z uzemnění. Zkouška bleskovým proudem 200 kA (10/350 μs).

| Typ<br>Obj. č.                            | UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A<br>459 200 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiál                                  | nerez                               |
| Rozsah svorky drát/drát                   | 10/10 mm                            |
| Rozsah svorky drát/pásek                  | 10/30 mm                            |
| Šroub                                     | ⚙ M8 x 25 mm                        |
| Materiál šroubu                           | nerez                               |
| Rozteč šroubů                             | 40 mm                               |
| Tloušťka materiálu                        | 2,5 mm                              |
| Schopnost vést bleskový proud (10/350 μs) | 200 kA                              |
| Norma                                     | s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1     |
| Váha                                      | 132 g                               |
| Číslo celního sazebníku                   | 85389099                            |
| GTIN (EAN)                                | 4013364155527                       |
| PU                                        | 1 ks                                |

Vyhraujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.