

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2024-P009

Držitel protokolu: GBC Solino s.r.o.; U Panelárny 10; 779 00 Olomouc; IČ: 469 83 465
Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly
Kategorie A1 a A2
Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu
kategorie A1 a A2 – verze 01
Protokol platný do: 31-12-2026
Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2024-Z009**

Výrobce zařízení: Solax Power
Firmware zařízení: DSP: 2.03; ARM: 2.07
Nastavení zařízení: Czech 2023

Typové označení zařízení:

X3-IES-4K
X3-IES-5K
X3-IES-6K
X3-IES-8K
X3-IES-10K
X3-IES-12K
X3-IES-15K

Dodatek k protokolu z dne 2.4.2026: Doplnění protokolu souladu o model **X3-IES-4K**.

EG.D, a.s tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích dne 2.4.2026

.....

Ze EG.D, s.r.o.